

**Гигиенические нормативы температуры воздуха
в помещениях дошкольной образовательной организации**

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Наименование помещения	Температурный режим t (°C) не ниже
Приемные, игровые ясельных групповых ячеек	22
Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек	21
Спальни всех групповых ячеек	19
Помещения медицинского назначения	22
Раздевалка с душевой бассейна	25
Залы для музыкальных и гимнастических занятий	19
Зал с ванной бассейна	29
Раздевалка с душевой бассейна	25
Отапливаемые переходы	15
Туалетные ясельных групп	22
Туалетные дошкольных групп	19